

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie pogwarancyjnej obsługi serwisowej urządzeń i instalacji technicznych Szpitala. Obsługa serwisowa polega na wykonaniu przeglądów okresowych z wymianą niezbędnych komponentów i materiałów eksploatacyjnych.

2. Prowadzący obsługę serwisową zobowiązany jest do stosowania części zamiennych zalecanych przez producenta i spełniających parametry określone dla danego rodzaju sprzętu, a efektem w/w działania musi być zapewnienie stałej sprawności technicznej urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producenta.

Usługi serwisowe pogwarancyjne urządzeń technicznych

Wykaz urządzeń technicznych objętych usługą serwisową pogwarancyjną			
I.p.	Producent	Nazwa pakietu	Uwagi / zawartość pakietu
3.	SWEGON ; CONBEST	Nawilżacze powietrza	Swegon Mk 5 11 szt Conbest RTH 10 szt
Opis czynności dotyczących urządzeń i instalacji podlegających okresowym przeglądom technicznym			
I.p.		Parametr	Wymóg
1.		Przeglądy techniczne wraz z wszelkimi rutynowymi czynnościami konserwacyjnymi urządzeń (wraz z planową wymianą części podzespołów posiadających określony czasokres pracy lub zużycie) w zakresie zalecanym przez producenta oraz DTR.	Tak
2.		Dozwolone jest dostarczanie i stosowanie zamienników dla części oryginalnych. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy udokumentowania pochodzenia części, a także zgody Zamawiającego do ich zastosowania przy naprawie lub przeglądzie.	Tak
3.		Ustalanie z zamawiającym terminów kolejnych przeglądów technicznych	Tak
4.		Zakresy prac: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Kontrola instalacji wodnej i parowej pod kątem nieszczelności i uszkodzeń ➤ Kontrola drożności spustu wody i kondensatu ➤ Kontrola instalacji elektrycznej – konserwacja ➤ Opróżnienie cylindra i wyczyszczenie zbiornika z kamienia ➤ Rozebranie cylindra i wyczyszczenie zbiornika z kamienia ➤ Czyszczenie elementów grzejnych z kamienia lub wymiana ➤ Sprawdzenie automatyki i sterowania ➤ Sprawdzenie działania urządzenia – test ➤ Pomiar rezystancji izolacji elementów grzejnych 	Tak