
LEGENDA
izolacja wentylacji powietrza nawiewnego
izolacja wentylacji powietrza wywiewnego
klapa przeciwpożarowa z siłownikiem
kanał okrągły, kanał prostokątny przepustu okrągły / prostokątny
czerpnia
wyrzutnia
czerpnia wyrzutnia
króćce nawiewu / wywiewu
króćce trzeszczone w stropach
400x400 / 300ø rzędne kanałów wentylacyjnych [mm]
BOD: 2150 rzędna spodu kanału wentylacyjnego [mm] od poziomu ±0,00
WEJŚCIE GŁÓWNE
DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Wykonawca instalacji Sanitarnych:
TKT Engineering oddział w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Karpia 9
61-619 Poznań
tel. 061 823 49 00
fax. 061 823 49 01
e-mail: tkt@tkt.pl
Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji
allplan
ul. Grajewska 2, 85-382 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 84 15, fax +48 52 348 84 12
Zmiana pozwolenia na budowę budynku Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J Brudzińskiego w Bydgoszczy (z dnia 01.03.2010r., decyzja nr.187/2010, znak: WAB.II.7353-97/10), część B2A, B2B, budynek "A", budynek "D"
BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 44 działka nr 103/2, 104 oraz 155/3 obręb 177
Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne
ul. Piwa Twórczy 24/16, 87 – 100 Toruń
PROJEKT POWYKONAWCZY
TOM III
CZĘŚĆ III. WENTYLACJA
SANITARNA
mgr inż. Karol Sosnowski
mgr inż Szuli WKP/0013/MOM/05/07
mgr inż. Monika Sosnowska
mgr inż. Michał Hejduk
mgr inż. Patrycja Wojda
mgr inż. Monika Sosnowska
mgr inż. proj. WKP/0145/POOS/09
CZĘŚĆ A
PARTER
01
RZUT PARTERU
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
08.2014
1:50
PH2_WM_01_D_0_17