

LEGENDA

- instalacja wentylacji powietrza wywiewnego
- instalacja wentylacji powietrza wywiewnego
- klapa przeciwpożarowa z siłownikiem
- tłumik akustyczny, tłumik przeciwpożarowy przepustnica okrągła / prostokątna
- nawiewnik
- wywiewnik
- czerpnik wywiewny
- trójnik nawiewu / wywiewu
- trójnik trzonowy w dziurach

400x400 / 200⌀ wymiar kanałów wentylacyjnych [mm]

800- 3150 rzędna spodu kanału wentylacyjnego [mm] od poziomu ±0,00

INSPEKTOR NADZORU

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

WYKONAWCA

Budimex SA
ul. Sławki 40
02-040 Warszawa

LECH

P.W.Lech Sp. z o.o.
ul. Ernestynów 14
86-005 Bydgoszcz

PODPIS

PODPIS

Wykonawca Instalacji Sanitarnych:
TKT Engineering oddział w Poznaniu Sp. z o.o.
ul. Kazar 5
61-616 Poznań
tel. 061 821 49 00

PODPIS

PODPIS

WYKONAWCA PROJEKTOWY

Przedsiębiorstwo Organizacji Inwestycji
allplan
ul. Grajewska 2, 85-382 Bydgoszcz
tel. +48 52 348 84 15, fax +48 52 348 84 12

TEMAT

Zmiana pozwolenia na budowę budynku Wojewódzkiego Szpitala Obdachczego im. J.Rudzińskiego w Bydgoszczy (z dnia 01.03.2010r., decyzja nr.187/2010, znak: WAB.6.7353-97/10), część: B2A, B2B, budynek "A", budynek "G"

OBIEKT

BYDGOSZCZ, ul. Chodkiewicza 44 działka nr 10/22, 104 obręb 1505 obręb 177

INWESTOR

Kujawsko - Pomorskie Inwestycje Medyczne
ul. Płk.Tadeusza Zawiśl. 87 - 100 Toruń

BRANŻA

PROJEKT POWYKONAWCZY

TOM

TOM III

ZESZYT NR

CZĘŚĆ III WENTYLACJA

BRANŻA

SANITARNA

KIEROWNIK PROJEKTU BRANŻOWEGO
mgr inż. Kamil Sosnowski
nr upr bud. WKP/0152/ADMO/07

PODPIS

OPRACOWAŁ
mgr inż. Michał Hajduk
mgr inż. Patrycja Mizia

PODPIS

SPRAWDZIŁ
mgr inż. Monika Sosnowska
nr upr proj. WKP/0145/POOS/09

PODPIS

NUMER	FAZA	RODZAJ
CZĘŚĆ A	POZIOM +1	01

NAZWA RYSUNKU

RZUT POZIOM +1
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

DATA	SKALA	NR RYSUNKU
08.2014	1:50	PH2_WM_01_D_+1_18